

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«28» марта 2023 г., 13230061000203667211

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и
Старошайговского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» апреля 2023 г., 12 час. 00 мин. № 2303/005-13/З-П/АВП

(дата и время составления акта)

Республика Мордовия, Ельниковский район с.Ельники, ул.Демина д.32

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «28» марта 2023 г., № 2303/005-13/З-П/РВП, учетный номер проверки 13230061000203667211.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид мероприятия в соответствии с единым реестром видов федеральных государственных контролей (надзора), региональных государственных контролей (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Малоземов Валерий Геннадьевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (Главный государственный инспектор Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:**

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, экспертных организаций, в том числе наименование экспертной организации, с указанием реквизитов идентификационных документов, подтверждающих статус эксперта, экспертной организации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролирующими лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Мордовия, р-н Ельниковский, с Ельники, ул Демина, Дом 32

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ "ЕЛЬНИКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"
ИНН 1307076516, адрес регистрации юридического лица: МОРДОВИЯ, ЕЛЬНИКОВСКИЙ, СЕЛО, ЕЛЬНИКИ, УЛИЦА,
ДЕМИНА, 32, ---

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или названия организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес регистрации (с/с филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соблюдение требований объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «04» апреля 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «17» апреля 2023 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

12 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенные контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) проверка документов; 4) получение объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «04» апреля 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «17» апреля 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту: Респ Мордовия, р-н Ельниковский, с Ельники, ул Демина, Дом 32

(указываются дата и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 17.04.2023 №13

(указываются даты составления и регистрации протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Технический паспорт на здание, документы о проведении реконструкции, перепланировки и т.п. (проекты, техническая документация, акты ввода в эксплуатацию в случае проведения реконструкции, перепланировки и т.п.) и правоустанавливающие документы на объект надзора;
- Акт рабочей комиссии о приемке оборудования систем автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, система автоматического пожаротушения и др.) (далее - СПЗ) после комплексного (индивидуального) испытания;
- Проектная и техническая документация связанная с вопросами энергоснабжения, противопожарного водоснабжения, систем автоматической противопожарной защиты;
- Договора на плановое техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем СПЗ и внутреннего противопожарного водопровода;
- Журнал проверки СПЗ (автоматической пожарной сигнализации)
- Документы по огнезащитной обработке строительных конструкций и отделочных материалов (акты выполненных работ, сертификаты на применяемые составы, заключение специалиста);
- Сертификаты пожарной безопасности на отделочные материалы, применяемые на путях эвакуации (при наличии) или сведения о показателях пожарной опасности материалов, применяемых для отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации;
- Распорядительный документ, которым определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов систем вентиляции от горючих отходов (при наличии таковых) и копии последнего акта по их очистке;
- Приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности в здании, помещениях и на территории объекта защиты, их должностные инструкции, документы о прохождении занятий по курсу пожарно-технического минимума;
- Инструкцию о мерах пожарной безопасности объекта, разработанную в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, в том числе отдельно для каждого пожароопасного и взрывопожароопасного помещения производственного или складского назначения;
- Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности;
- Журнал регистрации огнетушителей с паспортами на огнетушители;
- Расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности для помещений производственного и складского назначения (при наличии);
- Декларация пожарной безопасности на объект защиты;
- Договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законном основании

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. При проведении выездной проверки установлено:

Нарушения не выявлены

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о выполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 17.04.2023 № 13
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (Респ Мордовия, р-н Ельниковский, с Ельники, ул Демина, Дом 32)
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (Респ Мордовия, р-н Ельниковский, с Ельники, ул Демина, Дом 32)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, проткол опроса, письменные объяснения, проткол отбора проб (образцов), проткол инструментального обследования, проткол испытания, экспертные заключения), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (Главный государственный инспектор Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) Малоземов Валерий Геннадьевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B9E73D05778B457C6AE549C0E4CCDC85
Владелец: Малоземов Валерий Геннадьевич
Действителен с 03.03.2023 по 26.05.2024

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Малоземов Валерий Геннадьевич - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (Главный государственный инспектор Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору), телефон: 88344330041, e-mail: ondkras@13.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, ответственного за подготовку акта выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

17.04.2023г. 12.00. Директор ООО Умелова Е.В.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://lnd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

