



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ  
(Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы Рузаевского  
муниципального района)

ул. 40 лет Победы, 8, г. Рузаевка, 431444  
Телефон: 2-20-47 Факс: 2-18-05 (код 834-51)  
E-mail: ondrm-4@yandex.ru

ГКУСО РМ «Социально-  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних «Солнышко»

28.03.24 № 5814-2-6-27  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

«28» марта 2024 г.

г. Рузаевка  
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Рузаевского муниципального района по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Сысоев Никита Александрович адрес: 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, дом 8, кабинет 205  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление от «28» марта 2024 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо: заместителя директора по АХР Веденяпиной Ольги Михайловны  
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного(ую) по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Энергетическая, д.68. (ненужное зачеркнуть)

Материалами установлено, что

1. Согласно постановления о возбуждении производства по делу об административных правонарушениях Рузаевского межрайонного заместителя прокурора Республики Мордовия младшего советника юстиции Баукина И.М. от «13» марта 2024 г. 09 февраля 2024 года на объекте ГКУСО РМ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Энергетическая, д. 2Г заместитель директора по АХР Веденяпина О. М. нарушила требования Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ.

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:

При входе на объект истек срок перезарядки огнетушителя (п. 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").

(указывается существо нарушения или невыполнения)

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии ст. 20.4 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

**1. Организовать и обеспечить своевременное выполнение мероприятий, указанных в представлении отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рузаевского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ.**

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

**2. В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.**

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Инспектор ОНД и ПР Рузаевского  
муниципального района УНД и ПР Главного  
управления МЧС России по Республике Мордовия



Сысоев Н.А.  
(расшифровка подписи)

Представление получил \_\_\_\_\_  
(дата, должность, подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

Представление направлено \_\_\_\_\_  
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

В случае не сообщения о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления на основании статьи 29.13 и статьи 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

\_\_\_\_\_ (дата, подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)