

Отделение надзорной деятельности Zubovo-Полянского муниципального района

с. Ясная Поляна
(место составления акта)

« 07 » мая 2014г.
(дата составления акта)
11 час. 20 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 54

« 07 » мая 2014г. по адресу: Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, с.Ясная Поляна, ул. Попова д.1

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 54 от 21.04.2014 г. начальника отделения надзорной деятельности Zubovo-Полянского муниципального района – Главного государственного инспектора Zubovo-Полянского муниципального района РМ по пожарному надзору Семибратова Евгения Николаевича, была проведена внеплановая проверка в отношении: государственного казенного учреждения социального обеспечения Республики Мордовия «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних Ясная Поляна»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 07.05.2014г. с 09 часов 15 минут до 11 часов 15 минут (1 день/2 часа 00 мин.)

(дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Zubovo-Полянского муниципального района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор государственного казенного учреждения социального обеспечения Республики Мордовия «Социально- реабилитационный центра для несовершеннолетних Ясная Поляна» Кондрашов Валерий Степанович

 21.04.2014 года

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кудашов Николай Николаевич, инспектор отделения надзорной деятельности Zubovo-Полянского муниципального района - государственный инспектор Zubovo-Полянского муниципального района РМ по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор государственного казенного учреждения социального обеспечения Республики Мордовия «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних Ясная Поляна» Кондрашов Валерий Степанович

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: _____

Инспектор ОНД Zubovo-Полянского
муниципального района -государственный
инспектор Zubovo-Полянского муниципального
района РМ по пожарному надзору
старший лейтенант в.с. службы
Кудашов Николай Николаевич



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Ответственный:
директор государственного казенного учреждения социального обеспечения Республики
Мордовия «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних Ясная Поляна»
Кондрашов Валерий Степанович _____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 07 » мая 2014г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Телефоны доверия: МЧС России – 8(495) 449-99-99

Приволжский региональный центр МЧС России – 8-800-100-11-20

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия – 8(8342) 35-65-57

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 10

« 07 » февраля 2014г. по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с.Ясная Поляна, ул. Попова д.1

На основании: ^(место проведения проверки) Распоряжения № 10 от 30.01.2014 г. начальника отделения надзорной деятельности Зубово-Полянского муниципального района Главного государственного инспектора Зубово-Полянского муниципального района РМ по пожарному надзору Семибратова Евгения Николаевича, была проведена плановая проверка в отношении: Государственного казенного учреждения социального обеспечения Республики Мордовия «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ясная Поляна»

^{(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)}

Продолжительность проверки: 07.02.2014г. с 14 часов 10 минут до 16 часов 15 минут (1 день/2 часа 05 мин.)

^(время)

Акт составлен: ^{(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)} отделением надзорной деятельности Зубово-Полянского муниципального района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Мордовия

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: ^{(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)} И.о. директора государственного казенного учреждения социального обеспечения Республики Мордовия «Социально-реабилитационный центра для несовершеннолетних Ясная Поляна» Кшнякин Владимир Михайлович

√ 31.01.2014 года

^(подпись, инициалы, отчество, должность, если имеется, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

^(указывается в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Семибратов Евгений Николаевич, начальник отделения надзорной деятельности Зубово-Полянского муниципального района Главный государственный инспектор Зубово-Полянского муниципального района РМ по пожарному надзору, Кудашов Николай Николаевич, инспектор отделения надзорной деятельности Зубово-Полянского муниципального района - государственный инспектор Зубово-Полянского муниципального района РМ по пожарному надзору.

^{(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности, фамилия и (или) наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства о регистрации и наименовании органа по аккредитации, выдвинувшего(их) эксперта)}

При проведении проверки присутствовали: И.о. директора государственного казенного учреждения социального обеспечения Республики Мордовия «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ясная Поляна» Кшнякин Владимир Михайлович

^{(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководящего (или иного) должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя управлений (организаций) в случае проведения проверки членами саморегулируемой организации, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)}

в ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), а именно:

1. В помещении котельной отсутствуют таблички с номером для вызова пожарной охраны

Основание: Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме (вместе с правилами противопожарного режима) п.6

Ответственный: И.о. директора государственного казенного учреждения социального обеспечения Республики Мордовия «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ясная Поляна» Кшнякин Владимир Михайлович.

2. Пожарный шкаф находящийся в здании столовой изготовлен из горючего материала (дерево).

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4 ст.107 Ответственный: И.о. директора

государственного казенного учреждения социального обеспечения Республики Мордовия «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ясная Поляна» по Кшнякин Владимир Михайлович.

3. Не организована перекачка пожарного рукава внутреннего противопожарного водоснабжения в здании столовой.


Основание: Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме (вместе с правилами противопожарного режима) п.57

Ответственный: И.о. директора государственного казенного учреждения социального обеспечения Республики Мордовия «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ясная Поляна» Кшнякин Владимир Михайлович.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Сведения о внесении в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесены (заполняется при проведении выездной проверки): _____



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Сведения о внесении в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

начальник ОНД Zubovo-Полянского
муниципального района
Главный государственный инспектор
Зубово-Полянского муниципального района РМ
по пожарному надзору
старший лейтенант в.с. службы
Семибратов Евгений Николаевич




Инспектор ОНД Zubovo-Полянского
муниципального района -государственный
инспектор Зубово-Полянского муниципального
района РМ по пожарному надзору
старший лейтенант в.с. службы
Кудашов Николай Николаевич



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Ответственный: И.о. директора Государственного казенного учреждения социального
обеспечения Республики Мордовия «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Ясная Поляна» Кшнякин Владимир Михайлович. _____
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 07 » февраля 2014г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица лица,
проводящего проверку)

Телефоны доверия: МЧС России – 8(495) 449-99-99
Приволжский региональный центр МЧС России – 8-800-100-11-20
Главное управление МЧС России по Республике Мордовия – 8(8342) 35-65-57

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ОВО по Зудово Ляманскому муниципальному району Республики Мордовия
г. (пос.) Зудово-Ляманский ул. Советская д. 26 тел.: 2-19-75

АКТ

от «13» февраля 2014г.

обследования объекта на предмет антитеррористической защищенности, технической укреплённости и оснащённости охранно-пожарной сигнализацией

ГКУСО РЦНРМ «Ясная поляна» Радиомонтажный центр

наименование объекта и его ведомственная принадлежность

Адрес: ул. Пянова д. 1

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:

ОВО Нат. ПЦО и-н полиции Казеев А.В.

ОБД УЧ и-н полиции Кузнецов В.А.

«Собственника» И.О. директора Кимочкин В.М.

При участии сотрудников других служб Эл. монитора ОПС Баранов В.Н. Зам. чл. комиссии Курзков А.П.

произвела обследование вышеуказанного объекта и установила:

Ясно-Ляманский Радиомонтажный центр находится по адресу РМ 3-Ляманский район с. Ясная Поляна ул. Пянова д. 1 Территория РЦ

«Ясная Поляна» огорожена частично деревянными заборами. На территории РЦ имеются 16 строений в том числе 6 жилых помещений, 1-этаж. 1- гараж для автотранспорта, 1-склад, 7-помещений для сотрудников РЦ. Ламинированные двери, также редотитки в технической укреплённости

Кирпичные с обрешеткой перекрытия, чердачных и подвальных помещений, дверных конструкций и запирающихся устройств. Крыши покрыты шифером, окна деревянные, двери деревянные. Закрыты на внутренние запорные устройства и на врезные внутренние замки.

Двери оборудованы пожарной сигнализацией с выводом в мсупункт. В мсупункте имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на пункт центральной охраны в РЦНРМ Саранск. Видеонаблюдение в жилых помещениях и в котельной. Видеонаблюдение осуществляется с помощью камер видеонаблюдения.

В жилых помещениях и в котельной имеются сейфы, охранно-пожарная сигнализация, соблюдение лимита остатка наличных денег и 2-го рубежа сигнализации, соблюдение лимита остатка наличных денег. Оснащённость объекта средствами охраны-пожарной сигнализацией и их состояние (нужность, исправность, наличие незаблокированных углубляемых мест, установка 2-го рубежа и др.).

Состояние ограждения объекта, наличие искусственного освещения близлежащей территории в темное время суток.

Наличие и соответствие пропускного и внутреннего режима. Оснащённость КПП

Условия несения службы работниками охранных структур обеспечение техника безопасности, наличие мест обогрева, телефонизация поста, применение средств механизации и др.

Соблюдение «Собственником» договорных обязательств

Выполнены ли ранее внесенные предложения (акт № _____ от « _____ » _____ 20__ года

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

В целях обеспечения безопасности персонала, надежной защищенности объекта, исключения случаев чрезвычайных происшествий и устранения условий им способствующих

НЕОБХОДИМО:

осуществить в установленные сроки следующие мероприятия:

1. Огородить территорию РЦ забором
2. Огородить подстанции высоким забором
3. Территория РЦ, Ясная-Лазня слабо освещается, установить дополнительное освещение.
4. Установить видеонаблюдение в жилых домах.
5. Установить КТС в жилых домах.
6. Установить в каску охранную сигнализацию и КТС, на окна металлическую решетку.
7. Данное предложение выполнить в срок до 20.03.2014г.

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМ:

1. Требования к технической укреплённости ограждений периметра:
 - 1.1. Ограждение территории объектов должно выполняться в виде прямолинейных участков, без лишних изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение и применение технических средств охраны.
 - 1.2. К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме зданий, являющихся продолжением периметра, при этом окна первых этажей выходящих на несохраняемую территорию должны оборудоваться металлическими решетками, а при необходимости - и металлическими сетками.
 - 1.3. Высота внешнего ограждения должна быть не менее 2,5 метров.
 - 1.4. Ширина зоны отторжения должна быть не менее 3 метров.

2. Требования к технической укреплённости конструктивных элементов, объектов подгруппы Б-II.
- 2.1. Стены, перекрытия, перегородки зданий и помещений.
- 2.1.1. Наружные стены здания первого этажа, а также стены, перекрытия пола и потолка охраняемых помещений, расположенных внутри здания, примыкающих к помещениям других собственников, должны иметь 2-ой класс защиты (стены: кирпичные толщиной не менее 250 мм., ж/б от 100-300 мм., перекрытия: из пустотных ж/б плит 220-300 мм., сплошные ж/б перекрытия 120-160 мм).
- 2.1.2. Стены, перекрытия и перегородки не отвечающие требованиям пункта .
- 2.1.1. должны быть укреплены металлическими решетками из прутка толщиной не менее 10 мм, с ячейками не более 350x150 мм, которые должны быть замаскированы штукатуркой или облицовочными панелями.
- 2.2. Дверные конструкции.
- 2.2.1. Деревянные двери, выходящие на оживленные улицы должны быть полнотелыми толщиной не менее 40 мм, двери с полотнами из стекла в металлических рамах или без них должны иметь защитное остекление класса А-2 или обычное стекло оклеенное защитной пленкой, обеспечивающей класс устойчивости остекления не ниже А-2.
- 2.2.2. Двухстворчатые двери оборудуются двумя створными шпингалетами. Сечение шпингалета не менее 100 мм², глубина отверстия для него не менее 30 мм.
- 2.2.3. Деревянные двери запасных выходов, двери выходящие во двор, на крыши, переулки, а также входные двери в специальные и кассовые помещения, сейфовые и оружейные комнаты должны быть обиты с двух сторон листовой сталью (0,6 мм) с загибом на торец внахлест, а у металлических дверей наружная часть и внутренняя обшивка из стального листа должна быть не менее 2 мм.
- 2.2.4. Дверные проемы входов в специальные помещения объектов подгруппы «А-I, А-II, Б-II», входные двери главных касс должны быть дополнительно оборудованы запирающимися металлическими решетчатыми дверями (диаметр стальных прутьев 16 мм, ячейка 150x150 мм).
- 2.2.5. Входные наружные двери следует оборудовать двумя врезными (накладными) или одним врезным (накладным) и навесным замками.
- 2.3. Витрины и оконные проемы.
- 2.3.1. Оконные проемы первого и подвального этажей, выходящие на оживленные улицы должны быть с защитным остеклением класса А-2 и выше или с обычным стеклом оклеенным защитной пленкой, обеспечивающей класс устойчивости остекления не ниже А-2 или оборудованы металлическими решетками произвольной конструкции, изготовленные из стальных прутьев сечением не менее 78 мм² с ячейками площадью не более 230 см². Одна из решеток делается открывающейся (распашной, раздвижной). Концы прутьев решетки заделываются в стену на глубину не менее 80 мм.
- 2.3.2. Оконные проемы первого и подвального этажей, выходящие во дворы, малолюдные переулки должны быть с защитным остеклением класса А-3 и выше или оборудованы металлическими решетками из стальных прутьев диаметром 16 мм с ячейками 150x150 мм. Концы прутьев решетки заделываются в стену на глубину не менее 80 мм.
- 2.3.3. Для более надежной защиты объекта от проникновения оконные проемы 1-ых этажей, следует оборудовать щитами или ставнями. Допускается использовать рольставни, жалюзи, которые по прочности не уступают металлическим щитам.
- 2.4. Люки, вентиляционные короба и другие технологические каналы.
- 2.4.1. Двери погрузочно-разгрузочных люков по конструкции и прочности должны быть аналогичны ставням, внутри запираются на запоры, снаружи на навесные замки.
- 2.4.2. Деревянная обвязка люка крепиться к фундаменту стальными скобами или ершами из стали диаметром 16 мм., которые должны забиваться на глубину не менее 150 мм.
- 2.4.3. Двери и коробки чердачных люков и выходов по прочности должны быть аналогичными входным наружным дверям и закрываться изнутри на замки, задвижки и другие устройства.
- 2.4.4. Вентиляционные короба и дымоходы, имеющие выход на крышу или в смежные помещения, должны быть оборудованы на входе помещения, где размещаются ценности металлическими решетками (диаметр прутьев 16 мм., ячейка 150x150 мм., перекрестия прутьев свариваются).
3. Оснащение объектов и помещений техническими средствами охранной сигнализацией.
- 3.1. Техническими средствами охранной сигнализации должны оборудоваться все помещения с хранением ценностей.
- 3.1.2. Объекты подгруппы А-I, А-II и Б-II оборудуются многорубежной системой охранной сигнализации. Деревянные входные двери блокируются на «открывание» и «разрушение» (пролом), остекленные конструкции на «открывание» и «разрушение», металлические двери на «открывание» и «разрушение».

Представитель ОВО

Наг Пурд / Казеев А.В.

Представитель
«Собственника»

М.А.С.

Представитель ОВД

Члены
комиссии:

Зам. Прокурора

В.В. Казеев А.П.

с.Ясная Поляна
(место составления акта)

« 14 » ноября 2013г.
(дата составления акта)
13 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 130

« 14 » ноября 2013г. по адресу: 431110 Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, с.Ясная Поляна, ул. Попова, д.1
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 130 от 12.11.2013г. начальника отделения надзорной деятельности Zubovo-Полянского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Республике Мордовия-Главного государственного инспектора Zubovo-Полянского муниципального района по пожарному надзору Семибратова Евгения Николаевича, была проведена внеплановая проверка в отношении: государственного казенного учреждения социального обеспечения Республики Мордовия «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Ясная Поляна» (431110, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, с.Ясная Поляна, ул. Попова, д.1
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1 рабочий день (4 рабочих часа)
(дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Zubovo-Полянского муниципального района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Мордовия
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор государственного казенного учреждения социального обеспечения Республики Мордовия «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Ясная Поляна» Кондрашов Валерий Степанович
(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сапунёнков Сергей Геннадьевич, инспектор отделения надзорной деятельности- государственный инспектор Zubovo-Полянского муниципального района по пожарному надзору,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор государственного казенного учреждения социального обеспечения Республики Мордовия «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Ясная Поляна» Кондрашов Валерий Степанович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)


не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Инспектор ОНД Zubovo-Polyanskogo
муниципального района УНД ГУ МЧС России
по Республике Мордовия (государственный
инспектор Zubovo-Polyanskogo муниципального
района по пожарному надзору)
лейтенант в.с. службы
Сапунёнков Сергей Геннадьевич



С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор государственного казенного учреждения социального обеспечения Республики
Мордовия «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Ясная Поляна»
Кондрашов Валерий Степанович

(фамилия, имя, отчество (в случае - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

« 14 » 11 2013 г.


(подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего (-щих) проверку)

Телефоны доверия: МЧС России – 8(495) 449-99-99

Приволжский региональный центр МЧС России – 8-800-100-11-20

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия – 8(8342) 35-65-57

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Отделение надзорной деятельности Zubово-Полянского муниципального района

с. Ясная Поляна
(место составления акта)

« 11 » апреля 2013г.
(дата составления акта)
16 час. 50 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 26

« 11 » апреля 2013г. по адресу: 431110, Республика Мордовия, Zubово-Полянский район,
с. Ясная Поляна, ул. Попова, д.1

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 26 от 03.04.2013г. начальника отделения надзорной
деятельности Zubово-Полянского муниципального района Управления НД ГУ МЧС России по
Республике Мордовия-Главного государственного инспектора Zubово-Полянского
муниципального района по пожарному надзору Семибратова Евгения Николаевича, была
проведена внеплановая проверка в отношении: Государственного казенного учреждения
социального обслуживания Республики Мордовия «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» (431110, Республика Мордовия, Zubово-Полянский район, с. Ясная
Поляна, ул. Попова, д.1)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

11 апреля 2013 г. с 14.00 часов до 16.50 часов - 2 часа 50 мин.

Общая продолжительность проверки: 1/2 ч. 50 мин

(дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Zubово-Полянского муниципального
района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике
Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор
государственного казенного учреждения социального обслуживания Республики Мордовия
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Кондрашов Валерий
Степанович

(подписывается при проведении выездной проверки)

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должность, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лично(а), проводившее проверку: Карасев Алексей Николаевич инспектор отделения
надзорной деятельности Zubово-Полянского муниципального района -государственный
инспектор Zubово-Полянского муниципального района по пожарному надзору, Кудашов
Николай Николаевич инспектор отделения надзорной деятельности Zubово-Полянского
муниципального района -государственный инспектор Zubово-Полянского муниципального
района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор государственного казенного
учреждения социального обслуживания Республики Мордовия «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» Кондрашов Валерий Степанович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствующего при
проведении мероприятий на проверке)