

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031 г. Саранск, ул. Косарева, 40 тел. (8342) 28-86-00, E-mail: mchs-rm@moris.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Саранск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «а», E-mail: ondsaransk@inbox.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

г. Саранск

(место составления акта)

«16» мая 2018г.

(дата составления акта)

16 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№23

По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Н.Эркая, 30

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сущинского, 10

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия – главного государственного инспектора г.о. Саранск РМ по пожарному надзору Бухарова Геннадия Юрьевича №23 от 11.04.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая выездная _____ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного учреждения социального обслуживания Республики Мордовия «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«17» апреля 2018г. с 10час.00мин. до 13час.00мин. Продолжительность 3 часа

«24» апреля 2018г. с 14час.00мин. до 16час.00мин. Продолжительность 2 часа

«07» мая 2018г. с 10час.00мин. до 13час.00мин. Продолжительность 3 часа

«16» мая 2018г. с 14час.00мин. до 16час.00мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____ 4 дня _____

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Саранск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Государственного казенного учреждения социального обслуживания Республики Мордовия «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» Барашихина Татьяна Васильевна ознакомлена и копию распоряжения получила 11.04.2018г. 14ч.33м. (по электронной почте – адрес получателя szn.nadejda@e-mordovia.ru), а также ознакомлена непосредственно в первый день проверки 17.04.2018г. 10ч.00м. ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку:

Кири́н Дми́трий Алекса́ндрович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РМ - государственный инспектор г.о. Саранск РМ по пожарному надзору;

Данилкин Евгений Федорович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РМ - государственный инспектор г.о. Саранск РМ по пожарному надзору;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Барашихина Татьяна Васильевна – директор Государственного казенного учреждения социального обслуживания Республики Мордовия «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда»;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

– проведено обследование объектов защиты (территории, здания и помещений) ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» на предмет их соответствия требованиям пожарной безопасности, расположенных по адресу (место фактического осуществления деятельности): Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Н.Эркая, 30 и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сушинского, 10, в результате которого выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены* | Лицо(а) допустившее(ие) нарушение |
|--|---|---|--|
| Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сушинского, 10 | | | |
| 1. | Ширина марша наружной металлической пожарной лестницы не соответствует требованиям пожарной безопасности, фактическая ширина марша 0,67м. (Протокол испытания наружной пожарной лестницы ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Республике Мордовия №027-НПЛ-18 от 08.05.2018) | ч.3 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.4.4.1, п.5.2.16 СП 1.13130.2009 п.4.2 ГОСТ Р 53254-2009 | ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» Директор Барашихина Т.В. |
| 2. | Ширина и высота ступеней наружной металлической пожарной лестницы не соответствует требованиям пожарной безопасности, фактическая ширина ступеней 0,2м. и высота 0,28м. (более 0,22м.) (Протокол испытания наружной пожарной лестницы ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Республике Мордовия №027-НПЛ-18 от 08.05.2018) | ч.3 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.4.4.2 СП 1.13130.2009 | ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» Директор Барашихина Т.В. |
| 3. | Наружная металлической пожарной лестница расположена ближе 1 метра до оконного проема (Протокол испытания наружной пожарной лестницы ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Республике Мордовия №027-НПЛ-18 от 08.05.2018) | ч.3 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.4.4.2 СП 1.13130.2009 | ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» Директор Барашихина Т.В. |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 4. | Ширина марша наружной металлической пожарной лестницы не соответствует требованиям пожарной безопасности, фактическая ширина марша 0,70м. (Протокол испытания наружной пожарной лестницы ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Республике Мордовия №028-НПЛ-18 от 08.05.2018) | ч.3 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.4.4.1, п.5.2.16 СП 1.13130.2009 п.4.2 ГОСТ Р 53254-2009 | ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» Директор Барашихина Т.В. |
| 5. | Ширина и высота ступеней наружной металлической пожарной лестницы не соответствует требованиям пожарной безопасности, фактическая ширина ступеней 0,15м. и высота 0,26-0,3м. (более 0,22м.) (Протокол испытания наружной пожарной лестницы ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Республике Мордовия №027-НПЛ-18 от 08.05.2018) | ч.3 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.4.4.2, п.5.2.16 СП 1.13130.2009 | ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» Директор Барашихина Т.В. |
| 6. | Наружная металлической пожарной лестница расположена ближе 1 метра до оконного проема (Протокол испытания наружной пожарной лестницы ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Республике Мордовия №027-НПЛ-18 от 08.05.2018) | ч.3 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.4.4.2 СП 1.13130.2009 | ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» Директор Барашихина Т.В. |
| 7. | Уровень звука, создаваемый СОУЭ в спальнях помещениях на втором этаже здания, не соответствует требованиям п.4.3 СП 3.13130.2009 (заключение ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Республике Мордовия №10-СОУЭ от 08.05.2018) | ч.3 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.п.4.1, 4.2, 4.3, 4.8 СП 3.13130.2009 п.3.15, п.3.16 НПБ 104-03 | ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» Директор Барашихина Т.В. |
| 8. | Кабельные линии СОУЭ с подключенными в них оповещателями не обеспечивают необходимое время работы (в течении времени эвакуации людей из здания), что является нарушением требований статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ и п.3.9 НПБ 104-03, п.3.4 СП 3.13130.2009 (заключение ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Республике Мордовия №10-СОУЭ от 08.05.2018) | ч.3 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, ст.82, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.п.3.4 СП 3.13130.2009 п.4.8 СП 6.13130.2009 | ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» Директор Барашихина Т.В. |
| 9. | Марки, установленных на объекте пожарных извещателей, не соответствуют марке извещателей, указанной в проектной документации на АУПС, что является нарушением статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (заключение ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Республике Мордовия №13-АУПС от 08.05.2018) | ч.3 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, ст.82,ст.83,ст.103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ раздел 13.1 Главы 13, Глава 17, п.А.3 Приложение А, Приложение М СП 5.13130.2009 | ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» Директор Барашихина Т.В. |
| 10. | На момент проверки АУПС объекта находится в неисправном состоянии (неисправен шлейф №8 ППКОП Сигнал-20М) | п.61 ППР в РФ | ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» Директор Барашихина Т.В. |
| 11. | Помещения (№21, 22, 23, 37, 39, 40 по тех.паспорту) расположенные на втором этаже здания, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. не имеют второго эвакуационного выхода | ч.3 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 5.2.12 СП 1.13130.2009 | ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» Директор Барашихина Т.В. |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 12. | Помещения (№30, 31, 32, 38, 41, 42 по тех.паспорту) расположенные на втором этаже здания, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. не имеют второго эвакуационного выхода | ч.3 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 5.2.12 СП 1.13130.2009 | ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» Директор Барашихина Т.В. |
| 13. | Лестничные клетки на уровне первого этажа здания не имеют дверей с приспособлением для их самозакрывания и уплотнением в притворах | ч.3 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.4.2.7 СП 1.13130.2009 | ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» Директор Барашихина Т.В. |
| 14. | Заполнение проемов в противопожарных преградах, отделяющие имеющиеся в составе здания пищеблок, а также помещения технического назначения (прачечные, гладильные) не обеспечивает требуемый предел огнестойкости (EI 30), а именно: установлены двери с пределом огнестойкости менее 30 минут, то есть не противопожарные (фактически установлены пластиковые и железные двери) | ч.3 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, ч.3 ст.88 табл.24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 5.2.6 СП 4.13130.2013 | ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» Директор Барашихина Т.В. |

***Примечание к таблице:**

а) полное наименование нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых нарушены:

1. ППР в РФ – Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 №113);
2. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ, от 23.06.2014 №160-ФЗ);
3. СП 1.13130.2009 – Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 (в редакции приказа МЧС России от 09.12.2010 №639);
4. СП 3.13130.2009 – Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 25 марта 2009 № 173);
5. СП 4.13130.2013 - Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
6. СП 5.13130.2009 – Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
7. ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний;
8. НПБ 104-03 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях"».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 16.05.2018 №23/1/1;

Протокол испытания наружной пожарной лестницы ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Республике Мордовия №027-ИПЛ-18 от 08.05.2018;

Протокол испытания наружной пожарной лестницы ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Республике Мордовия №028-ИПЛ-18 от 08.05.2018;

Протокол испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу и работоспособность пожарных кранов, проведенные ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Республике Мордовия №131-ВВ-18 от 11.05.2018;

Протокол испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу и работоспособность пожарных кранов, проведенные ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Республике Мордовия №132-ВВ-18 от 11.05.2018;


Заключение ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Республике Мордовия №10-СОУЭ от 08.05.2018;

Заключение ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Республике Мордовия №13-АУПС от 08.05.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Кири́н Дми́трий Алекса́ндрович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РМ - государственный инспектор г.о. Саранск РМ по пожарному надзору;

«16» мая 2018г.



(подпись проверяющего) *

Данилкин Евгений Федорович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РМ - государственный инспектор г.о. Саранск РМ по пожарному надзору;

«16» мая 2018г.



(подпись проверяющего) *

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Барашихина Татьяна Васильевна – директор Государственного казенного учреждения социального обслуживания Республики Мордовия «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда»;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» мая 2018г.

✓ Барашихина
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)