

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 3

«16» февраля 2021 г.
11 ч. 00 мин.

РМ, Атяшевский район, п. Атяшево,
пер. Советский, д. 2, каб. ОНД

(место рассмотрения: город, село, район)

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ардатовского, Атяшевского и Большеигнатовского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (государственный инспектор Ардатовского, Атяшевского и Большеигнатовского муниципальных районов по пожарному надзору) капитан внутренней службы Деткин Александр Николаевич, по адресу 431800, РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, пер. Советский, д. 2, каб. ОНД,

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление, адрес органа, должностного лица которое вынесло постановление)

с участием директора ГКУ "Социальная защита населения по Атяшевскому району Республики Мордовия" Джалиловой Юлии Валерьевны, по адресу 431800, РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, пер. Советский, д. 2, каб. ОНД,

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление, адрес органа, должностного лица которое вынесло постановление)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев протокол об административном правонарушении № 1 от 11 февраля 2021 г., установил, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество Джалилова Юлия Валерьевна
2. Дата и место рождения 28.01.1976 г. п. Атяшево Атяшевского района. Мордовская АССР.
3. Адрес места жительства, тел. Республика Мордовия, рп. Атяшево, ул. Октябрьская, д. 31.
4. Место работы (учебы) ГКУ "Социальная защита населения по Атяшевскому району Республики Мордовия".
5. Занимаемая должность директор
6. Заработная плата (иной заработок)
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт серия 89 20 № 553118 выдан МВД по Республике Мордовия от 11.02.2021 г.

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Документ, подтверждающий полномочия должностного лица Приказ (распоряжение) о назначении ответственного за соблюдение пожарной безопасности № 2 от 11.08.2020 г.

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

9. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась.

На основании пункта 5 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ, разъяснив лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности, предусмотренные статьями 1.5, 24.2, 24.4, 25.1, 25.3, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Статья 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Так же разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации:

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Права и обязанности, предусмотренные статьями 1.5, 24.2, 24.4, 25.1, 25.3, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции Российской Федерации мне разъяснены и понятны



Джалилова Ю.В.

(Ф.И.О., подпись лица в отношении, которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

УСТАНОВИЛ:

11.02.2021 года в 14 часов 00 минут на территории, здании и помещений ГКУ "Социальная защита населения по Атяшевскому району Республики Мордовия" по адресу: Мордовия Республика, район Атяшевский, рабочий поселок Атяшево, улица Центральная, дом 4

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

Нарушил(а): обязательные требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); Федеральный Закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 22.07.2008 года; свод правил 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены*
1	2	3
1	Над эвакуационным выходом ведущим из подвала отсутствует электронный световой оповещатель «выход».	ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ст.5, ч.1 ст.6, ст.84 Федеральный Закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 22.07.2008 года, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.5.3.
2	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

1	2	3
	дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвале, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	
3	Срок составляющих элементов пожарной сигнализации (извещатели, оповещатели, ППКП) превысил 10 лет.	п. 4.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.
4	Руководитель организации не предоставил акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.
5	В электрощитовой дверь выполнена из горючего материала.	п. 5.2.6 СП 4.13130.2013

(указывается существо нарушения или невыполнения)

***Примечание к таблице:**

а) полное наименование нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых нарушены:

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;
2. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;
3. Федеральный Закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 22.07.2008 года.
4. Свод правил 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»
5. СП 4.13130.2013 Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

Таким образом, в действиях (бездействиях) Джалиловой Ю.В. имеется состав административного правонарушения, а именно: невыполнение требований пожарной безопасности, за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. То есть совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

В ходе производства по указанному делу об административном правонарушении Джалилова Ю.В. свою вину признала, в содеянном раскаялась.

Согласно части 2 ст. 3.4 КоАП РФ «Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба». В связи с чем, и учитывая, что лицо, виновное в совершении административного правонарушения совершило противоправное деяние в первые, которое не причинило вред и не

создало угрозы его причинения, директор ГКУ "Социальная защита населения по Атяшевскому району Республики Мордовия" Джалилова Ю.В. за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ подлежит административной ответственности в виде предупреждения.

Принимая во внимание тот факт, что Джалилова Ю.В. совершила административное правонарушение предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях впервые, является смягчающим вину обстоятельством.

При назначении директору ГКУ "Социальная защита населения по Атяшевскому району Республики Мордовия" Джалиловой Ю.В. административного наказания учитывается смягчающее вину обстоятельства предусмотренное п.1 ч.1 ст. 4.2 КоАП РФ (раскаяние лица в совершении административного правонарушения). Отягчающих вину обстоятельств не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч.1. 29.9; ч.1, 3, 5. 29.10, ч.2, п.3 ч.3 ст.4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

принимая во внимание п.1 ч.1 ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (раскаяние лица, совершившего административного правонарушения)
(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить административное наказание Джалиловой Юлии Валерьевне
(фамилия, имя, отчество)

в качестве должностного лица за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ

в виде предупреждения

(указывается вид взыскания: предупреждение или размер штрафа)

2. Объявить, что она и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ардатовского, Атяшевского и Большеигнатовского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия подполковнику внутренней службы Пальтину Николаю Ивановичу по адресу: РМ, Атяшевский район, п. Атяшево, пер. Советский, д. 2, либо в в Атяшевский районный суд: п. Атяшево, ул. Центральная, д.22.

(указать: должность вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения; соответствующий суд и адрес его нахождения)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях


(подпись правонарушителя)

Ю.В. Джалилова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, вынесшее постановление



А.Н. Деткин
(расшифровка подписи)

К постановлению прилагаются: -

Копию постановления получил(а)

16.02.2021 г. 
(дата, подпись правонарушителя)

Ю.В. Джалилова
(расшифровка подписи)