



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, Факс: (831) 434-17-70
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

431782, Республика Мордовия,
Дубенский район, с. Пуркаево,
ул. Пуркаева, д. 124.

09.11.2018г.

(дата составления предписания)

15 час. 30 мин.

(место составления предписания)

(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № пр-2077/18/П/18

Мной (комиссией в составе): **Казаков Андрей Юрьевич – государственный инспектор
территориального отдела технологического и
энергетического надзора по Республике Мордовия.**

(должность, ФИО, уполномоченного выдавать предписание)

На основании распоряжения заместителя руководителя Волжско-Окского управления
Ростехнадзора Расшивалина В.М. 23.10.2018г. №пр-2077/18
(дата, номер распоряжения, наименование территориального органа издавшего распоряжение о проведении проверочного мероприятия)

о проведении плановой выездной проверки
(наименование проверки)
в период с 02.11.2018 г. по 09.11.2018 г.

На основании акта проверки: от 09.11.2018 г. № пр-2077/18/А/18
(дата, номер акта проверки)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401, Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» (ГБСУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат») ИНН 1306073512, ОГРН 1021301578066.

(наименование юридического лица, место нахождения (адрес), индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ИНН, ОГРН)

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
Эксплуатация сети газопотребления (технический регламент)			
1.	Не обеспечивается безопасность зданий котельных № 1, 2, 3 в процессе эксплуатации посредством технического обслуживания, периодических осмотров, контрольных проверок и мониторинга состояния строительных конструкций (не представлена подтверждающая документация).	пункт 1 статьи 36 Федерального закона №384-ФЗ от 30 декабря 2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»	09.12.2018г.
2	В помещениях котельных № 2, 3 установленная система контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) не прошла очередную поверку (не представлена подтверждающая документация).	Пункты 47, 53, 77 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».	09.12.2018г.
3	В котельных № 1, 2, 3 отсутствует план локализации и ликвидации аварийных ситуаций.	Пункт 95(л) «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»	09.12.2018г.
4	Отсутствует технологическая схема сети газопотребления в котельных № 1, 2, 3.	Пункт 97(б) «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»	09.12.2018г.

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, согласно п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в течение пятнадцати дней с даты получения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе представить в Ростехнадзор или Волжско-Окское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.


Основанием осуществления контроля за исполнением настоящего предписания является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в предписании.

Невыполнение в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подписи лиц (а), вынесших (его) предписание:

Государственный инспектор
территориального отдела
технологического
и энергетического надзора по РМ

должность



подпись

А.Ю. Казаков

ФИО

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил:

Директор
ГБСУ СОССЗН РМ «Пуркаевский
психоневрологический интернат»
Кураев Геннадий Васильевич

Должность, ФИО



Подпись

09.11.2018 г.

Дата

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:
