


Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и безопасности от последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование, наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта)
430031, г. Саранск, ул. Косарева, 10, телефон: 28-80-29, факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchsr@e-morod.ru
(указывается адрес места нахождения территории, наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование, наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта)
430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 Б, Е-mail: ogpn13@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения территории, наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Большеберезниковского,
Чамзинского и Дубенского муниципальных районов

(наименование, наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта)
431770, Дубенский район, с. Дубенка, ул. Советская, 1, телефон: 2-11-05, факс: 2-11-05, elbdfon@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территории, наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ СЛУЖЕБОВАНИИ,
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 15-8-2023/0030 от 18.01.2023 г.**

(указывается наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта)
История нарушений: (указывается наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта)

вручается: Государственному автономному стационарному учреждению
социального обслуживания системы социальной защиты
населения Республики Мордовия «Муркаевский исправно-
реабилитационный центр» (ИИР) ОГРН/ОГРНИП

(указывается контрольный номер, наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта)

Во исполнение решения на основании отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Большеберезниковского Чамзинского и Дубенского

муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (главный государственный инспектор Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов по пожарному надзору) Качалова Евгения Николаевича, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 13230061000204653903

№ 13-008-2022/0030рс от «30» декабря 2023 года

в период с «09» января 2023 г. по «18» января 2023 г.

начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ Качаловым Евгением Николаевичем, подполковником внутренней службы;

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» Горбунов В.Д.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены*	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	В здании корпуса № 2, двери, установленные в перегородках, разделяющих коридоры здания, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах	(ч.1, ч.2 ст.1, ч.ч.1-4 ст.4, ст.5, ч.1 ст.6, ст.51, ст.52, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.2.24 СП 1.13130.2020)	24.04.2023	

*Примечание к таблице:

а) полное наименование нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых нарушены:

1. НПР в РФ- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479).
2. ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3. СП 486.1311500.2002 - «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» от 20.07.2020 г.
4. СП 484.1311500.2020 - Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования от 31.07.2020 г.
- 5.
6. СП 5.13130.2009-Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
7. СП 3.13130.2009-Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
8. СП 4.13130.2009-Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
9. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.
10. НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

б) в третьем столбце таблицы в скобках указаны пункты нормативных документов, действовавших до дня вступления в силу Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предложенными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном надзоре за соблюдением требований пожарной безопасности.

Заместитель директора государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения социальной защиты населения Республики Мордовия «Центр психоневрологического интерната Горбунов В.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, наименование организации)



Начальник ОНЦ и ДР Белозерского, Чамзинского и Дубовского муниципальных районов УГД и ГУ МЧС России по Республике Мордовия Качалов Е.Н. подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, имя, отчество, наименование организации)

(подпись)

руководитель организации, в которой осуществляются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Качалов Е.Н.
ПОДПИСЬ