

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Мордовия**

(наименование территориального органа МЧС России)

430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, телефон: 28-86-00 Факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs@e-mordovia.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 Б, Телефон/ факс: 35-65-42 (код 834-2), E-mail: ogpn13@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Большеберезниковского,
Чамзинского и Дубенского муниципальных районов**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

431770, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 138 телефон: 2-11-05 Факс: 2-11-05 chbdond@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ,
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 13-8-2023/0032пп от 18.01.2023 г.**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Государственному бюджетному стационарному учреждению
социального обслуживания системы социальной защиты
населения Республики Мордовия «Пуркаевский психо-
неврологический интернат» ИНН 1306073512,**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (главный государственный инспектор Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов по пожарному надзору) Качалова Евгения Николаевича, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 13230061000204654166

№ 13-008-2022/0032рс от «30» декабря 2023 года
в период с «09» января 2023 г. по «18» января 2023 г.

начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ Качаловым Евгением Николаевичем, подполковником внутренней службы;

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заместитель директора государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» Горбунов В.Д.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены*	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	В здании столовой, помещение электрощитовой не разделено от остальной части здания ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (деревянная дверь)	ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	24.04.2023	

*Примечание к таблице:

а) полное наименование нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых нарушены:

1. ППР в РФ- Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479);
2. ФЗ от 22.07.2008 г № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3. СП 486.1311500.2002 - «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» от 20.07.2020 г.
4. СП 484.1311500.2020 - Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования от 31.07.2020 г.
- 5.
6. СП 5.13130.2009-Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
7. СП 3.13130.2009-Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

СИ 4 13130.2009-Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
 СП 1121-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.
 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией
 в тексте таблицы в скобках указаны пункты нормативных документов, действовавших до дня вступления в силу Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель директора государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат»
Горбунов В.Д.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Начальник ОНД и ПР Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия
Качалов Е.Н. подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), (подпись)

руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Качалов Е.Н.
 (подпись)