



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ  
(Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Большеберезниковского, Чамзинского и  
Дубенского муниципальных районов)**

ул. Бровцева, 138, с. Дубенки, 431770  
Телефон: 2-11-05 Факс: 2-11-05 (код 834-47)  
E-mail:

Директору ГБУ СОССЗН РМ  
«Пуркаевский психоневрологический  
интернат»  
Кураеву Г.В.

31.01.2023 № 15/2-11-26  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

31 «января» 2023 г.

с. Дубенки

(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель начальника ОНД и ПР Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (главный государственный инспектор Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) майор внутренней службы Зотов Николай Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 2 от 31.01.2023 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо, заместителя директора ГБУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат» Горбунова В.Д.

**Материалами установлено, что**

18.01.2023 года в 13 ч. 30 мин. в здании спального корпуса №2 - ГБУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат» по адресу: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Пуркаево, ул. Пуркаева, дом 124, являясь заместителем директора ГБУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат»  
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

нарушил (а) Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

**а именно:**

№ П/№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Нормативный правовой акт и его структурные единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование*	Сведения о факте устранения нарушений, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия), дата устранения
1.	В здании корпуса № 2, двери, установленные в перегородках, разделяющих коридоры здания, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах	(ч.1, ч.2 ст.1, ч.ч.1-4 ст.4, ст.5, ч.1 ст.6, ст.51, ст.52, ст. 53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.2.24 СП 1.13130.2020)	

18.01.2023 года в 14 ч. 00 мин. в здание столовой - ГБУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат» по адресу: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Пуркаево, ул. Пуркаева, дом 124, являясь заместителем директора ГБУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат»

нарушил (а) Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**а именно:**

№ П/№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Нормативный правовой акт и его структурные единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование*	Сведения о факте устранения нарушений, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия), дата устранения
2.	В здании столовой, помещение электрощитовой не разделено от остальной части здания ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (деревянная дверь)	ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	

Таким образом, в действиях (бездействиях) Горбунова Виктора Дмитриевича имеется состав административного правонарушения, а именно: невыполнение требований пожарной безопасности, за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. То есть совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования

юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей..

**На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч.1. 29.9; ч.1, 3, 5. 29.10, ч.2, п.3 ч.3 ст.4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)


**Вам необходимо:** Принять меры по устранению причин и условий способствовавших совершению административного правонарушения.

В течение **1 (одного) месяца** с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

**Должностное лицо, вынесшее представление:**

Заместитель начальника ОНД и ПР  
Большеберезниковского, Чамзинского и Дубёнского  
муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Республике Мордовия (заместитель главного  
государственного инспектора Большеберезниковского,  
Чамзинского и Дубёнского муниципальных районов  
Республики Мордовия по пожарному надзору) майор  
внутренней службы Зотов Николай Александрович

  
31.01.2023

**Представление получил:**

Директор ГБСУ СОССЗН РМ «Пуркаевский  
психоневрологический интернат»  
Кураев Геннадий Васильевич

  
31.01.2023