

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031 г. Саранск, ул. Косарева, 40 тел. (8342) 28-86-00, E-mail: mchs-rm@moris.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027 г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «а»

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Большеберезниковского,

Чамзинского и Дубенского муниципальных районов

управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

431750, с. Большие Березники, ул. Ленина, 8, Телефон: 2-31-54 Факс: 2-31-54 (код 834-36), E-mail:

с. Дубенки ул. Бровцева д.138 Телефон: 2-11-05 Факс 2-11-05 (код 834-47), E-mail:

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

с. Дубенки

(место составления акта)

«07» декабря 2017 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом

муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя

№ 53

По адресу/адресам: Республика Мордовия, Дубенский муниципальный район, с. Пуркаево, ул. Пуркаева, д. 124,

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 53 от 01.11.2017 г. заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия подполковника внутренней службы Качалова Евгения Николаевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» (ОГРН 1021301578066, ИНН 1306073512).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«10» ноября 2017 г. с 09 час.00 мин. до 13 час.00 мин. Продолжительность 4 часа.

«17» ноября 2017 г. с 09 час.00 мин. до 13 час.00 мин. Продолжительность 4 часа.

«07» декабря 2016 г. с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 2 часа.

Общая продолжительность проверки: 3 раб. дня/ 10 часов.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): Директор государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» 01.11.2017 г., а так же в первый день проверки 10.11.2017 г. Г.В. Кураев.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, подпись, дата.)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

**Лицо(а), проводившее проверку:** Заместитель начальника отдела надзорной деятельности Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия подполковник внутренней службы Качалов Е. Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций, указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** Директор государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» Кураев Г. В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### **В ходе проведения проверки выявлены нарушения**

<b>№ п/п</b>	<b>Вид нарушения</b>	<b>Основание</b>
1	В помещении гаража отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны	п. 6 ППР в РФ
2	На двери помещения котельной отсутствует табличка с указанием категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.	п. 20 ППР в РФ
3	В помещениях корпуса №1 и №2 не в полном объеме имеются знаки пожарной безопасности.	п. 43 ППР в РФ

**Ответственность за совершение вышеуказанных нарушений несет** Директор государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» Кураев Г. В.

**\*Примечание к таблице:**

а) полное наименование нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых нарушены:

1. ППР в РФ – Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (в редакции постановления Правительства РФ от 17.02.2014 №113);
2. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ, от 23.06.2014 №160-ФЗ);
3. СП 1.13130.2009 – Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 (в редакции приказа МЧС России от 09.12.2010 №639);
4. СП 4.13130.2013 – Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (вместе с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») утверждено Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 18.07.2013) «Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013»;
5. СП 5.13130.2009 – Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)
6. СНиП 23-05-95 - Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" (утв. постановлением Министра РФ от 2 августа 1995 г. N 18-78) (с изменениями и дополнениями).

б) в третьем столбце таблицы в скобках указаны пункты нормативных документов, действовавших до дня вступления в силу Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение №53 от 01.11.2017 года, предписание № 53/1/27.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия подполковник внутренней службы Качалов Е. Н.

(подпись)

«07» декабря 2017 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» Кураев Г.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

«07» декабря 2017 г.

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефоны доверия: **МЧС России – 8(495) 449-99-99**

**Приволжский региональный центр МЧС России – 8-800-100-11-20**

**Главное управление МЧС России по Республике Мордовия – 8(8342) 35-65-57**