



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430027, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. М.Расковой, 2,

тел.: (код 8834-2) 35-26-53, mchs-rm@moris.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов

управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

431750, с. Большие Березники, ул. Ленин, 8, Телефон: 2-31-54 Факс: 2-31-54 (код 834-36), E-mail:

с. Дубенки ул. Бровцева д.138 Телефон: 2-11-05 Факс 2-11-05 (код 834-47), E-mail:

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 53/1/27

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания системы
социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 53 от 01.11.2017 г. заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (заместителя главного государственного инспектора Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Качалова Е.Н., в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» была проведена плановая/выездная проверка в отношении государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«10» ноября 2017 г. с 09 час.00 мин. до 13 час.00 мин. Продолжительность 4 часа.

«17» ноября 2017 г. с 09 час.00 мин. до 13 час.00 мин. Продолжительность 4 часа.

«07» декабря 2016 г. с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 2 часа.

Общая продолжительность проверки: 3 раб. дня/ 10 часов.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия подполковник внутренней службы Качалов Е. Н.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводящего(-их) проверку)

совместно Директором государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» Кураев Г. В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении гаража отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны	п. 6 ППР в РФ	12.03.2018 г.	
2.	На двери помещения котельной отсутствует табличка с указанием категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.	п. 20 ППР в РФ	12.03.2018 г.	
3.	В помещениях корпуса №1 и №2 не в полном объеме имеются знаки пожарной безопасности.	п. 43 ППР в РФ	12.03.2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия подполковник внутренней службы Качалов Е.Н.



(подпись)
«07» декабря 2017 г.

Предписание для исполнения получил(а):

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневрологический интернат» Кураев Г. В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)
«07» декабря 2017 г.

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефоны доверия: МЧС России – **8(495) 449-99-99**

Приволжский региональный центр МЧС России – **8-800-100-11-20**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия – **8(8342) 35-65-57**