



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Мордовия**

(наименование территориального органа МЧС России)
430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, телефон: 28-86-00 Факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs@e-mordovia.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов**

(наименование органа государственного пожарного надзора)
431220, г. Темников, ул. Октябрьская, 26, Телефон/ факс: 2-12-34 (код 83445), E-mail: mchs.tengushevo@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 57/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия "Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками" Кукушкину Владимиру Степановичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия - главного государственного инспектора Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов по пожарному надзору Чекмарева Алексея Александровича от «26» августа 2019 года №8, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «03» сентября 2019 г., по 12 час. 00 мин. «30» сентября 2019 г. начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия – Главным государственным инспектором Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов по пожарному надзору Чекмаревым Алексеем Александровичем, проведена плановая проверка в отношении государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия "Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками", расположенного по адресу: Республика Мордовия, Темниковский район, г. Темников, ул. Первомайская, дом № 30.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Кукушкиным В.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнен

1	2	3	4	5 ие)
1.	На объекте не организована проверка работоспособности системы противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки	п. 61 ППР в РФ	29.11.2019	
2.	Не организована работа по проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта	п. 55 ППР в РФ	29.11.2019	
3.	Не организована работа по перекатке пожарных рукавов не реже 1 раза в год	п. 57 ППР в РФ	29.11.2019	

***Примечание к таблице:**

а) полное наименование нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых нарушены:

1. ППР в РФ – Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581, от 06.03.2015 № 201, от 10.11.2015 № 1213, от 06.04.2016 № 275, от 18.08.2016 № 807, от 20.09.2016 № 947, от 21.03.2017 № 316, от 28.09.2017 № 1174, от 18.11.2017 № 1393, от 30.12.2017 № 1717, от 21.12.2018 № 1622, от 24.12.2018 № 1644, от 07.03.2019 № 248, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 17.10.2016 N АКПИ16-607);

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР Темниковского и Теньгушевского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ (главный государственный инспектор Темниковского и Теньгушевского МР РМ по пожарному надзору) Чекмарев Алексей Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» сентября 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия "Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками" Кукушкин Владимир Степанович

(должность, фамилия, инициалы)

«30» сентября 2019 г.



(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефоны доверия: МЧС России – 8(499) 216-99-99

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия – 8(8342) 28-87-00

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору