



	котлов и т.д.) газораспределительной организацией не производится соответствующие записи в журнал.	газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	
3.	Не утверждена руководителем схема технологических газопроводов в котельной.	Пункт 97 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	До 08.12.2015

Руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные сроки.

Сообщение (справку) о выполнении каждого пункта настоящего предписания с перечислением конкретно принятых мер представить в установленные сроки в Волжско-Окское управление Ростехнадзора по адресу: г. Саранск, ул. Полежаева, 171 на имя заместителя руководителя управления.

За невыполнение мероприятий предписания в установленные сроки виновные несут ответственность согласно ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за непредставление информации в государственный орган о выполнении предписания - согласно ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Порядок и сроки обжалования настоящего предписания указаны в разделе V Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в электроэнергетике (технический контроль и надзор в электроэнергетике), утвержденного приказом Минприроды России от 28 апреля 2010 г. N 131, и зарегистрированного в Минюсте РФ 06.07.2010г. № 17709

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор территориального отдела технологического и энергетического надзора по РМ

Должность

  
Подпись

/ Легавин Н.Н. /  
Ф.И.О.

С предписанием ознакомлен, копию предписания получил:

Директор ГБУСОСЗН "Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками" Кукушкин В.С.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» октября 2015г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)