

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



КНМ 13220061000200908441 от 02.11.2022 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Мордовия
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского
и Теньгушевского муниципальных районов**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«18» ноября 2022 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Республика Мордовия, Темниковский район, г. Темников, ул. Октябрьская, д. 26

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки №32

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №32 от 02.11.2022 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Мордовия (Главного государственного инспектора Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору) Чекмарева Алексея Александровича, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 13220061000200908441.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Чернышёвым Иваном Юрьевичем - старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Мордовия (Государственным инспектором Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору)

2) Лачиным Олегом Александровичем — инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Мордовия (Государственным инспектором Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Специалисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

Эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, сооружений, которыми организация владеет и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Республика Мордовия, Темниковский район, г. Темников, ул. Первомайская, 30.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия "Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками" ИНН 1320112435 по адресу: Республика Мордовия, Темниковский район, г. Темников, ул. Первомайская, 30.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "7" ноября 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "18" ноября 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

7 ноября 2022 г по месту: Республика Мордовия, Темниковский район, г. Темников, ул. Первомайская, 30.

11 ноября 2022 г по месту: Республика Мордовия, Темниковский район, г. Темников, ул. Первомайская, 30.

18 ноября 2022 г по месту: Республика Мордовия, Темниковский район, г. Темников, ул. Первомайская, 30.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) Протокол осмотра от 18.11.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Представленные контролируемым лицом: Документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции, документы, подтверждающие прохождение обучения лиц ответственных за пожарную безопасность, инструкции о мерах пожарной безопасности, журналы учёта инструктажей по пожарной безопасности, первичных средств пожаротушения, журнал

эксплуатации систем противопожарной защиты); Декларации пожарной безопасности; Техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты (акты ввода систем в эксплуатацию, акты проверок работоспособности систем, исполнительная документация на системы), договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения и противопожарной защиты; Проектная документация либо технический паспорт на объект защиты; Документы, подтверждающие работоспособность и обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения объекта защиты (наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения при наличии); Документы, подтверждающие проведения эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждения кровли объекта защиты (при наличии); Документы, подтверждающие проведение огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций, горючих отделочных, теплоизоляционных материалов и воздухопроводов на объекте защиты (при их проведении) (инструкция завода-изготовителя огнезащитных составов применяемых на объекте, акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)); Сертификаты (декларации) соответствия продукции требованиям пожарной безопасности на: противопожарное оборудование (пожарные шкафы, пожарные полугайки кранов, противопожарные двери и т.п.), отделочные материалы (материалы для облицовки стен, материалы для покрытия полов, материалы для подвесных потолков) и электротехническую продукцию.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности:

не выявлено.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший дознаватель ОНД и ПР Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов РМ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (Государственный инспектор Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) Чернышёв Иван Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Инспектор ОНД и ПР Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов РМ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (Государственный инспектор Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) Лачин Олег Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Чернышёв Иван Юрьевич – старший дознаватель ОНД и ПР Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов РМ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (Государственный инспектор Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) 8(83445)2-12-34.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

«18» мая 2022 г. в 15 час. 00 мин.

Инспектор В. С. Нуссерман

Иван Юрьевич Чернышёв





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и
Теньгушевского муниципальных районов

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Темников
(место составления)

« 18 » ноября 2022 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат	10	ч	00	мин по	12	ч.	00	мин.	«07»	ноября	2022	г.
Осмотр продолжен с	14	ч	00	мин по	15	ч.	00	мин.	«18»	12	2022	г.
Осмотр продолжен с	___	ч	___	мин по	___	ч.	___	мин.	« ___ »	___	20	г.
Осмотр продолжен с	___	ч	___	мин по	___	ч.	___	мин.	« ___ »	___	20	г.
Осмотр продолжен с	___	ч	___	мин по	___	ч.	___	мин.	« ___ »	___	20	г.
Осмотр продолжен с	___	ч	___	мин по	___	ч.	___	мин.	« ___ »	___	20	г.
Осмотр продолжен с	___	ч	___	мин по	___	ч.	___	мин.	« ___ »	___	20	г.
Осмотр продолжен с	___	ч	___	мин по	___	ч.	___	мин.	« ___ »	___	20	г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Осмотр проводился:

1) Чернышёвым Иваном Юрьевичем – старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия – государственным инспектором Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

место проведения осмотра: Республика Мордовия. Темниковский район, г. Темников, ул. Первомайская, д.30.

от контролируемого лица присутствуют: Кукушкин Владимир Степанович – законный представитель юридического лица государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия "Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками"

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено: что осмотр начат по адресу : Республика Мордовия, Темниковский район, г. Темников, ул. Первомайская, д.30., где осматривается здание и помещения государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия "Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками"

В ходе осмотра проводилась: _____ **не проводилась** _____

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты, которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов – государственный инспектор Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Чернышёв Иван Юрьевич


(должность, фамилия, инициалы, составившего протокол осмотра)



(подпись)

Директор государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия "Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками" Кукушкин Владимир Степанович.

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))



(подпись)

«18» ноября 2022 г.