



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Республики Мордовия
**Прокуратура
Краснослободского района**

ул. Интернациональная, 65,
г. Краснослободск,
Республика Мордовия, 431260
Тел./факс (8-834-43) 2-11-05
E-mail: krasnoslobodsk@prokrm.ru

Директору ГБУСО ССЗН РМ «Заречный
дом – интернат для престарелых и
инвалидов»

Фролкину В.М.

28.02.2010 № 4-1-2010/853

*Александров Т.Ф.
Александров В.М.
Фролкин*

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения прав и социальных гарантий инвалидов, граждан предпенсионного возраста, пенсионеров, в том числе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в ГБУСО ССЗН РМ «Заречный дом – интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Интернат), в ходе которой выявлены следующие нарушения.

Согласно п. 7 ст. 9 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442-ФЗ от 28.12.2013 получатели социальных услуг имеют право на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход.

Вопреки требованиям п. 4 ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в Интернате отсутствуют знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля.

В нарушение ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 6.1.6 Строительных норм и правил Российской Федерации «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – СНИП) на прозрачных полотнах дверей на входах в здание отсутствует яркая контрастная маркировка в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2.

Согласно п. 5.1.12 СНИПа 35-01-2001 на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – от 0,03 до 0,04 м. Перед внешней лестницей следует обустроить

предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью верхнего марша. Проверкой установлено, что входные зоны в помещения Интерната соответствующим образом не оборудованы согласно норм действующего законодательства, адаптированный вход в помещения Интерната отсутствовал.

В нарушение п. 1.1 Стандарта предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания (приложение № 1 к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Республике Мордовия в стационарной форме социального обслуживания, утвержденному Постановлением Правительства Республики Мордовия от 24.11.2014 № 563) переполнена вместимость комнат № 6 (площадью 14,7 кв.м), № 19 (площадью 18,1 кв. м), комната № 20 (площадью 18,3 кв.м), в каждой из которых проживают по 4 лица, обеспеченные в этой связи жилой площадью менее 5 кв.м на человека.

Несоблюдение требований законодательства о социальной защите инвалидов влечет за собой нарушение законных прав и свобод инвалидов.

Установленные в ходе проверки нарушения закона стали возможными вследствие недобросовестного отношения к своим должностным обязанностям должностных лиц, ответственных за работу на данном направлении, а также ввиду отсутствия надлежащего контроля с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения вышеуказанного законодательства.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в месячный срок в письменной форме.

Прокурор района
старший советник юстиции

С.В. Мёдов