



Прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура  
Республики Мордовия

**Прокуратура  
Краснослободского района**

ул. Интернациональная, 65,  
г. Краснослободск,  
Республика Мордовия, 431260  
Тел./факс (8-834-43) 2-11-05  
E-mail: krasnoslobodsk@prokrm.ru

Директору ГБСУ СОССЗН  
«Заречный дом-интернат для  
престарелых и инвалидов»

Фролкину В.М.

*11.02.2016 № 7-1-2016/332*

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности граждан

Прокуратурой Краснослободского района по заданию прокуратуры республики проведена проверка с привлечением специалистов ГУ МЧС России по Республике Мордовия исполнения законодательства о пожарной безопасности в специализированных учреждениях здравоохранения, образования и социального обслуживания с круглосуточным пребыванием инвалидов, престарелых, детей и иных социально незащищенных категорий граждан.

В соответствии с требованиями ст.37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ (далее – Закон) организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима (далее – Правила), которые согласно п.1 содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

По результатам проверки в вышеуказанной учреждении выявлены нарушения п.36 указанных Правил, а именно: дверь в кухне корпуса №1 в открытом положении препятствует эвакуации людей из здания.

Кроме того, планы эвакуации на этажах зданий (являющиеся знаками пожарной безопасности, размещенными на пути эвакуации) выполнены без подсветки от аварийного источника электроснабжения и не соответствуют

ГОСТ (нарушения ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001). На пути эвакуации со 2-го на 1 этажа корпуса №1 допущено устройство винтовой лестницы (нарушения п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Лестничный марш со 2-го на 1-й этаж корпуса №1 не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (нарушения п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

Выявленные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей заместителем директора по АХЧ Инюшкиным В.Н.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


требую:

1.Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять все необходимые меры к устранению выявленных нарушений действующего законодательства, причин и условий, им способствующих.

2.Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности указанного в представлении лица.

3.О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месяца с момента получения представления.

Прокурор района  
старший советник юстиции



П.Ю. Спиридонов