



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ  
(Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Большеберезниковского, Чамзинского и  
Дубенского муниципальных районов)

ул. Бровцева, 138, с. Дубенки, 431770  
Телефон: 2-11-05 Факс: 2-11-05 (код 834-47)

Директора ГБСУ СОССЗН РМ  
«Пуркаевский психоневрологический  
интернат»

Кураеву Геннадию Васильевичу

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

«31» марта 2025 г.

с. Дубенки

(место рассмотрения: город, село, район)

Начальник ОНД и ПР Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (главный государственный инспектор  
Большеберезниковского, Чамзинского и Дубенского муниципальных районов Республики  
Мордовия по пожарному надзору) подполковник внутренней службы Качалов Евгений Николаевич  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

Рассмотрев постановление №8 от 31.03.2025 г. по административному правонарушению в  
области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо, директора ГБСУ СОССЗН РМ  
«Пуркаевский психоневрологический интернат» – Кураева Геннадия Васильевича.

Полное наименование – Государственное бюджетное стационарное учреждение социального  
обслуживания населения «Пуркаевский психоневрологический интернат».

Местонахождение объекта: Республика Мордовия, Дубенский район, с. Пуркаево, ул.  
Пуркаева, д. 124.

Согласно должностным инструкциям директора следует, что основным направлением деятельности  
создание условий для соблюдения норм противопожарной безопасности в ГБСУ СОССЗН РМ  
«Пуркаевский психоневрологический интернат».

27.02.2025г. в здании ГБСУ СОССЗН РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат»,  
расположенного по адресу РМ Дубенский район, с. Пуркаево, ул. Пуркаева, д. 124.  
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

нарушил Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил  
противопожарного режима в Российской Федерации";  
законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

**а именно:**

1. В 2-х этажном здании, «Строительство жилого корпуса №3», в месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.

**Основание: п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.**



2. В 2-х этажном здании «спального корпуса №2» частично отсутствуют указатели, направление эвакуационных выходов на втором этаже.

**Основание:** п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

3. В 2-х этажном здании «строительство нового корпуса» частично отсутствуют указатели, направление эвакуационных выходов на первом и на втором этажах здания.

**Основание:** п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

Таким образом, в действиях (бездействиях) Кураева Геннадия Васильевича имеется состав административного правонарушения, а именно: невыполнение требований пожарной безопасности, за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. То есть совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34; п.1 ч.1. 29.9; ч.1, 3, 5. 29.10, ч.2, п.3 ч.3 ст.4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**  
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

**Вам необходимо:** Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В течение **1 (одного) месяца** с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

**Должностное лицо, вынесшее представление:**

Начальник ОНД и ПР Большеберезниковского, Чамзинского и Дубёнского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (главный государственный инспектор Большеберезниковского, Чамзинского и Дубёнского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) подполковник внутренней службы Качалов Евгений Николаевич

**Представление получил:**

31.03.2025 г.