

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
КНМ 13230061000204654596 от 30.12.2022

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Мордовия

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "18" января 2023 г., 16 час. 50 мин. N 13-004-2022/0013рс

(дата и время составления акта)

431100, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, рп.Потьма, ул.Советская, д.70

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: №13-004-2022/0013рс от 30.12.2022 года начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов – главного государственного инспектора Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору Семibrатова Евгения Николаевича, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 13230061000204654596.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора (реестровый номер ФРГУ № 10001495160)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1). Крючковым Дмитрием Михайловичем – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов – государственным инспектором Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского

муниципальных районов РМ по пожарному надзору.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4.К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5.Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений, территории, которыми организация владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются обязательные требования пожарной безопасности.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6.Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, рп.Потьма, ул.Советская, д.70

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7.Контролируемое лицо: ГБУ СОИ РМ "Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением", ИНН 1308078900, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, рп.Потьма, ул.Советская, д.70

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

"09" января 2023г., 10 час. 00 мин.

"18" января 2023г., 16 час. 50 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9.При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с "09" января 2023г.

по "18" января 2023г.

по месту Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, рп.Потьма, ул.Советская, д.70.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 18 января 2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту

2) получение письменных объяснений:

в следующие сроки:

"18 " января 2023г.

по месту: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Потьма, ул. Советская,

д. 70.

по результатам которого составлено: письменное объяснение.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Технический паспорт на здание, правоустанавливающие документы на объект надзора, техническая документация, связанная с вопросами систем автоматической противопожарной защиты. Договора на плановое техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем СПЗ. Журнал проверки СПЗ (автоматической пожарной сигнализации, системы пожаротушения, дымоудаления и т.д.), акты проверок наружного водопровода противопожарного водоснабжения (находящегося на территории организации). Документы по огнезащитной обработке строительных конструкций и отделочных материалов (акты выполненных работ, сертификаты на применяемые составы, заключение специалиста). Сертификаты пожарной безопасности на отделочные материалы, применяемые на путях эвакуации (при наличии) или сведения о показателях пожарной опасности материалов, применяемых для отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации. Распорядительный документ, которым определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов систем вентиляции от горючих отходов (при наличии таковых) и копию последнего акта по их очистке. Приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности в здании, помещениях и на территории объекта защиты, их должностные инструкции, документы о прохождении занятий по курсу пожарно-технического минимума. Инструкцию о мерах пожарной безопасности объекта, разработанную в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, в том числе отдельно для каждого пожароопасного и взрывопожароопасного помещения производственного или складского назначения. Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности. Декларация пожарной безопасности на объект защиты.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

- 1) Запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих в лестничные клетки, в тамбуры эвакуационных выходов, непосредственно наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.26.
- 2) Не разработан и не утвержден руководителем организации регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, смонтированных на объекте. Основание: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" в РФ п.54.
- 3) Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" в РФ п. 54, п.60, п.42);
- 4) Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" в РФ п.26.
- 5) В здании интерната, оборудованного системой оповещения людей при пожаре 3-го типа, не организовано оповещения работников объекта защиты о пожаре при помощи специального текста оповещения. Основание: Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией

людей при пожар» п. 3 прил. 5.

- 6) Двери, установленные в перегородках, разделяющих коридоры здания, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Основание: ч.1, ч.2 ст.1, ч.ч.1-4 ст.4, ст.5, ч.1 ст.6, ст.51, ст.52, ст. 53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.2.24 СП 1.13130.2020.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 18 января 2023 г.,
- 2) письменное объяснение.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (государственный инспектор Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) Крючков Дмитрий Михайлович.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Крючков Дмитрий Михайлович - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия. 8-915-842-16-69.


(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Крючков Дмитрий Михайлович 18.01.2023 г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, телефон: 28-86-00 Факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs@e-mordovia.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы отдел надзорной
деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и
Атюрьевского муниципальных районов**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

431110, п.Зубова Поляна, ул. Парковая, д.30, Телефон/Факс: 2-12-01 (код 834-58), E-mail: ondzub@13.mchs.gov
(указывается адрес места нахождения надзорного органа, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной
безопасности №13-004-2022/0013рс/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

Вручается: директору ГБУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским
отделением» Макарову Дмитрию Александровичу.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

**Во исполнения решения № 13-004-2022/0013рс от 30.12.2022 года начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского
муниципальных районов – главного государственного инспектора Zubovo-Полянского,
Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору Семибратова
Евгения Николаевича.**

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

в период с «09» января 2023 г. – по «18» января 2023 г.

проведено плановое выездное (контрольно-надзорное) мероприятие в отношении:

(контрольное (надзорное) мероприятие)

ГБУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

**в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор ГБУ СОН
РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» Макаров Дмитрий
Александрович.**

Для устранения нарушение обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---|----------------------|
| 1 | Запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих в лестничные клетки, в тамбуры эвакуационных выходов, непосредственно наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.126 | 15.02.2023 | |
| 2 | Не разработан и не утвержден руководителем организации регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, смонтированных на объекте | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54 | 15.02.2023 | |
| 3 | Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 12 | 15.02.2023 | |
| 4 | Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17(б) | 15.02.2023 | |
| 5 | Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 42 | 15.02.2023 | |
| 6 | Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.54, п. 60, п. 42 | 15.02.2023 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБУ СОИ РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением»

Макаров Дмитрий Александрович

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

«18» января 2023 г




(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов – государственный инспектор Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Крючков Дмитрий Михайлович.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«18» января 2023 г



(подпись)

М.П.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
КНМ 13230061000204654724 от 30.12.2022 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Мордовия

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Горбеевского и Атюрьевского муниципальных районов.

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "18" января 2023 г., 16 час. 00 мин. N 13-004-2022/0014рс

(дата и время составления акта)

431100, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, рп.Потьма, ул.Октябрьская, д.256

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: №13-004-2022/0014рс от 30.12.2022 года начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Горбеевского и Атюрьевского муниципальных районов – главного государственного инспектора Zubovo-Полянского, Горбеевского и Атюрьевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору Семибратова Евгения Николаевича, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 13220061000200785688.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора (реестровый номер ФРГУ № 10001495160)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1). Крючковым Дмитрием Михайловичем – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Горбеевского и Атюрьевского муниципальных районов – государственным инспектором Zubovo-Полянского, Горбеевского и Атюрьевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору.

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4.К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности специалистов).

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5.Выездная проверка проведена в отношении:здания, помещений, территории, которыми организация владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются обязательные требования пожарной безопасности.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6.Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, рп.Потьма, ул.Октябрьская, д.256

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7.Контролируемое лицо: ГБУ СОИ РМ "Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением", ИНН 1308078900, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, рп.Потьма, ул.Советская, д.70

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8.Выездная проверка проведена в следующие сроки:

"09 " января 2023г., 09 час. 00 мин.

"18 " января 2023г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9.При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с "09 " января 2023г.

по "18 " января 2023г.

по месту: Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, рп.Потьма, ул.Октябрьская, д.256

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 18 января 2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений;

в следующие сроки:

"18 " января 2023г.

по месту: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Потьма, ул. Октябрьская, д.256

по результатам которого составлено: письменное объяснение от 18 января 2023 г.
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Технический паспорт на здание, правоустанавливающие документы на объект надзора, техническая документация, связанная с вопросами систем автоматической противопожарной защиты, Договора на плановое техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем СПЗ, Журнал проверки СПЗ (автоматической пожарной сигнализации, системы пожаротушения, дымоудаления и т.д.), акты проверок наружного водопровода противопожарного водоснабжения (находящегося на территории организации), Документы по огнезащитной обработке строительных конструкций и отделочных материалов (акты выполненных работ, сертификаты на применяемые составы, заключение специалиста), Сертификаты пожарной безопасности на отделочные материалы, применяемые на путях эвакуации (при наличии) или сведения о показателях пожарной опасности материалов, применяемых для отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации, Распорядительный документ, которым определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов систем вентиляции от горючих отходов (при наличии таковых) и копию последнего акта по их очистке, Приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности в здании, помещениях и на территории объекта защиты, их должностные инструкции, документы о прохождении занятий по курсу пожарно-технического минимума, Инструкцию о мерах пожарной безопасности объекта, разработанную в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, в том числе отдельно для каждого пожароопасного и взрывопожароопасного помещения производственного или складского назначения, Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности, Декларация пожарной безопасности на объект защиты.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1) В детском корпусе применены несущие конструкции лестничных маршей в лестничной клетке не обеспечивают требуемую степень огнестойкости, а именно между первым и вторым этажом корпуса несущие конструкции лестничных маршей выполнены с пределом огнестойкости менее R60 (фактически в качестве несущих конструкций лестничных маршей применены металлические балки (косоуры) без огнезащиты с пределом огнестойкости R15), то есть фактически здание пансионата IV степени огнестойкости. Основание: Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.13,23, ч.ч. 1-4 ст.4, ст.5, ч.1 ст.6, ст.52, 53, 57, 58 ч.1-3 ст.80, ч.ч.1,2,5,6,9,10 ст.87 табл.21 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.5.4.3 раздел 6, п.6.7.1, п.6.7.19, табл.6.9 СП 2.13130.2020.

2) На вторых створках дверей эвакуационных выходов, ведущих в лестничные клетки, отсутствуют устройства для самозакрывания Основание: ч.1, ч.2 ст.1, ч.ч.1-4 ст.4, ст.5, ч.1 ст.6, ст.51, ст.52, ст. 53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.2.24 СП 1.13130.2020.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 18 января 2023 г.,
- 2) письменное объяснение от 18 января 2023

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (государственный инспектор Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) Крючков Дмитрий Михайлович.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)




Крючков Дмитрий Михайлович - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия. 8-915-842-16-69.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.donustugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, телефон: 28-86-00 Факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs@e-mordovia.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы отдел надзорной
деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и
Атюрьевского муниципальных районов**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

431110, п.Зубова Поляна, ул. Парковая, д.30, Телефон/Факс: 2-12-01 (код 834-58), E-mail: ondzub@13.mchs.gov
(указывается адрес места нахождения надзорного органа, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной
безопасности № 13-004-2022/0014рс/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

**Вручается: директору ГБУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским
отделением» Макарову Дмитрию Александровичу**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

**Во исполнения решения № 13-004-2022/0014рс от 30.12.2022 года начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского
муниципальных районов – главного государственного инспектора Zubovo-Полянского,
Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору Семibrатова
Евгения Николаевича.**

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

в период с «09» января 2023 г. – по «18» января 2023 г.

проведено внеплановое выездное (контрольно-надзорное) мероприятие в отношении:

(контрольное (надзорное) мероприятие)

ГБУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

**в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор ГБУ СОН
РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением», Макаров Дмитрий
Александрович.**

Для устранения нарушение обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|---|--|---|----------------------|
| 1 | В детском корпусе расположенном по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Потьма, ул. Октябрьская, д.25б, примененные несущие конструкции лестничных маршей в лестничной клетке не обеспечивают требуемую степень огнестойкости, а именно между первым и вторым этажом корпуса несущие конструкции лестничных маршей выполнены с пределом огнестойкости менее R60 (фактически в качестве несущих конструкций лестничных маршей применены металлические балки (косоуры) без огнезащиты с пределом огнестойкости R15), то есть фактически здание пансионата IV степени огнестойкости. | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.13,23, ч.ч. 1-4 ст.4, ст.5, ч.1 ст.6, ст.52, 53, 57, 58 ч.1-3 ст.80, ч.ч.1,2,5,6,9,10 ст.87 табл.21 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.5.4.3 раздел 6, п.6.7.1, п.6.7.19, табл.6.9 СП 2.13130.2020 | 21.04.2023 | |
| 2 | В детском корпусе расположенном по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Потьма, ул. Октябрьская, д.25 б, на вторых створках дверей эвакуационных выходов, ведущих в лестничные клетки, отсутствуют устройства для самозакрывания. | ч.1, ч.2 ст.1, ч.ч.1-4 ст.4, ст.5, ч.1 ст.6, ст.51, ст.52, ст. 53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.2.24 СП 1.13130.2020); | 21.04.2023 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБУ СОИ РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением»

Макаров Дмитрий Александрович

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

«18» января 2023 г

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Зубово-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов – государственный инспектор Зубово-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Крючков Дмитрий Михайлович.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«18» января 2023 г

(подпись)

(подпись)

**МИНСОЦТРУДЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

Государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания населения
Республики Мордовия
«Потьминский психоневрологический интернат
с детским отделением»
(ГБСУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат
с детским отделением»)

ул. Советская, 70, п. Потьма, Zubovo-Полянский район, 431100
Тел./факс (83458) 3-75-83 E-mail: Potma_detstkiy_dom@mail.ru

ОКПО 05087419, ОГРН 1021300657950

ИНН/КПП 1308078900/130801001

10.03.2023 № 123

На № _____ от _____

Министерству социальной защиты,
труда и занятости населения
Республики Мордовия

И.В. Князькову

«Потьминский психоневрологический интернат
с детским отделением»

Д.А. Макарова

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Я, Макаров Д.А., директор ГБСУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением» настоящим докладываю о принятых мерах по устранению нарушений пожарной безопасности выявленных сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов выявленных в ходе проверки в период с 09.01.2023 г. - 18.01.2023 г. (предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 13 - 004- 2022/0013 рс/1, предписание 13 - 004- 2022/0014 рс/1,) Управления надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов Главного Управления МЧС России по Республике Мордовия):

1. По итогам проверки был составлен «План мероприятий по устранению нарушений выявленных сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo -Полянского, Торбеевского и Атюрьевского муниципальных районов выявленных в ходе проверки в период с 09.01.2023 г. - 18.01.2023 г.» (далее – План) который включал в себя 8 мероприятий.

2. По состоянию на 10.03.2023 7 мероприятий Плана (п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.8) выполнены в полном объеме;

2 мероприятия Плана (п.7) – в работе, срок исполнения – до 21.04.2023 г. План прилагается.

3. Письмо Минсоцтруда занятости Республики Мордовия от 23.01.2023 г. № 06-253 изучено, доведено до сотрудников, в части их касающейся, требования письма неукоснительно выполнены. Направление взято на строгий контроль.

Директор



Макаров Д.А.

План

мероприятий по устранению нарушений

выявленных сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Zubovo-Polyanskogo, Torbeevskogo и Agurevskogo муниципальных районов выявленных в ходе проверки в период с 09.01.2023- 18.01.2023

| № п/п | Наименование организации (фирмы) | Выявленное нарушение | Установленный в предписании и срок устранения | План мероприятий по устранению нарушений | | Примечание |
|------------------------------|---|---|---|---|-----------------|--|
| | | | | Мероприятие | Срок выполнения | |
| Пожарная безопасность | | | | | | |
| 1 | ГБУ СОИ РМ «Польминский психоневрологический интернат с детским отделением» | Запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущие в лестничные клетки, в тамбуры эвакуационных выходов, непосредственно наружу, не обеспечивают возможность свободного открывания без ключа | 15.02.2023 | Обеспечить возможность свободного открывания непосредственно наружу, без ключа, запоров на дверях эвакуационных выходов, ведущих в лестничные клетки, в тамбуры эвакуационных выходов | 15.02.2023 | Устранено; 20.01.2023 г. обеспечена возможность свободного открывания непосредственно наружу дверей эвакуационных выходов, ведущих в лестничные клетки, тамбуры эвакуационных выходов. |
| 2 | | Не разработан и не утверждён регламент организации технического обслуживания систем противопожарной защиты, смонтированных на объекте. | 15.02.2023 | Разработать и утвердить руководителем организации регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, смонтированных на объекте | 15.02.2023 | Устранено; 11.01.2023 г. разработан и утверждён директором ООО ППП «Агор» Гордсенко Г.Г. «Регламент технического |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------|--|------------|--|---|
| | | | | | | <p>обслуживания автоматических установок и систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией.</p> | |
| 3 | | 15.02.2023 | 0,00 | Устранено; | | <p>Обеспечить категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте</p> | |
| 4 | | 15.02.2023 | 0,00 | Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных | 15.02.2023 | <p>Не обеспечено категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте</p> | <p>Устранено; 11.01.2023 г. Экспертом ООО «Независимая»</p> |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|--|---|--|
| | <p>лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</p> | <p>15.02.2023</p> | <p>лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</p> | <p>лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Проведение испытаний проводить не реже 1 раза в 5 лет.</p> | <p>Устранено; Определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации противопожарной защиты</p> | <p>оценка риска» проведены испытания наружной пожарной лестницы (Протокол № 01-Л-23 от 10.01.2023 г.) с внесением информации в журнал систем противопожарной защиты.</p> |
| 5 | <p>Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации противопожарной защиты</p> | <p>15.02.2023</p> | <p>лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</p> | <p>лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Проведение испытаний проводить не реже 1 раза в 5 лет.</p> | <p>Устранено; Определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации противопожарной защиты</p> | <p>оценка риска» проведены испытания наружной пожарной лестницы (Протокол № 01-Л-23 от 10.01.2023 г.) с внесением информации в журнал систем противопожарной защиты.</p> |
| 6 | <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал</p> | <p>15.02.2023</p> | <p>лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</p> | <p>лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Проведение испытаний проводить не реже 1 раза в 5 лет.</p> | <p>Устранено. 20.01.2022 информация о работах, проводимых со средствами</p> | <p>оценка риска» проведены испытания наружной пожарной лестницы (Протокол № 01-Л-23 от 10.01.2023 г.) с внесением информации в журнал систем противопожарной защиты.</p> |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------|--|---------------------------------|
| | | эксплуатации систем противопожарной защиты | эксплуатации систем противопожарной защиты | | обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вноситься в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | |
| 7 | | <p>В детском корпусе расположенном по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Потьма, ул. Октябрьская, д.25 б., примененные несущие конструкции лестничных маршей в лестничной клетке не обеспечивают требуемую степень огнестойкости, именно между 1 и 2 этажом корпуса несущие конструкции лестничных маршей выполнены с пределом огнестойкости менее R 60 (фактически в качестве несущих конструкций лестничных маршей применены металлические балки (косоуры) без огнезащиты с пределом огнестойкости R15), т.е фактически здание пансионата IV степени огнестойкости.</p> <p>В детском корпусе расположенном по адресу:</p> | <p>21.04.2023</p> | <p>21.04.2023</p> | <p>3500,00</p> | <p>В работе.</p> |
| 8 | | | | <p>21.04.2023</p> | <p>3000,00</p> | <p>Выполнено; 10.02.2023 г.</p> |
| | | | | <p>21.04.2023</p> | <p>Установить на вторые створки дверей</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Потьма, ул. Октябрьская, д.25 б., на вторых створках дверей эвакуационных выходов, ведущих в лестничные клетки отсутствуют устройства для самозакрывания. | эвакуационных выходов, ведущие в лестничные клетки устройства для самозакрывания (автоматические дверные доводчики) | | | Автоматические дверные доводчики на вторые створки дверей эвакуационных выходов, ведущие в лестничные клетки установлены в детское и во взрослое отделение в количестве 4 штук. |
|--|--|---|--|--|--|--|

Директор

Макаров Д.А.