

ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
ГКУ «Социальная защита населения по Темниковскому району РМ»


за 3 квартал 2024 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
II. Комфортность условий предоставления услуг					
Отсутствует или недостаточно используется дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению	Проработать возможность устранения нарушений доступности, в том числе используя нормы и требования свода правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»	В течение года (по мере финансирования)	Заместитель директора ГКУ «Социальная защита населения по Темниковскому району РМ» Владимирова Т.Н.	Установлена кнопка вызова для помещений на элементах питания	Август 2024г.
Не используется или используется недостаточно рельефно-точный шрифт Брайля для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации	Проработать возможность выявления нарушений доступности, в том числе используя нормы и требования свода правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»	В течение года (по мере финансирования)	Заместитель директора ГКУ «Социальная защита населения по Темниковскому району РМ» Владимирова Т.Н.	Нанесены: -Контрастная маркировка, обозначающая контур двери, шириной 50мм; -Контрастная маркировка в форме круга на прозрачных полотнах дверей, D-200мм Установлены: -Табличка	Август 2024г.

				<p>информирующая тактильная, ПВХ 100*300мм; -Тактильная мнемосхема, ПВХ, 600*400мм; -Тактильная вывеска ПВХ, 600*400мм; -Знак тактильный обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи, ПВХ, 150*150мм (подъем 2мм);</p>	
--	--	--	--	--	--

III. Доступность услуг для инвалидов

<p>Автостоянка имеет разметку, но не соблюдается размер специализированных парковочных мест для транспортных средств инвалидов, расширяющихся на кресла-колясках. На стоянке отсутствует разметка специального парковочного места для инвалидов, расширяющихся на кресла-колясках (3,6 м.вместо 2,4 м)</p>	<p>Проработать устранения нарушений доступности, в том числе используя нормы и требования свода правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»</p>	<p>В течение года (по мере финансирования)</p>	<p>Заместитель директора ГКУ «Социальная защита населения по Темниковскому району РМ» Владимирова Т.Н..</p>	<p>Автостоянка относится к улично-дорожной сети Темниковского городского поселения, выявленные нарушения нарушения доступности доведены до главы городского поселения</p>	
--	--	--	---	---	--



Н.А. Сюлина

Директор