

МИНСОЦЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания системы
социальной защиты населения Республики Мордовия
«Большеберезниковский психоневрологический интернат»
(ГБСУ СОССЗН РМ «Большеберезниковский
психоневрологический интернат»)

«Большеберезниковский
психоневрологиче-
ский интернат» Мордовия
Республикань эряхуень
эрямань-ашемань ара-
ламмань системань
эрямань-ашемань
лежсонь максомань
государственной бюджетной
стационарной учреждениясь

«Большеберезниковской
психоневрологиче-
ской интернатось» Мордовия
Республикань эряхуень
эрямонь-аштемань ван-
стомань системасонь
эрямонь-аштемань
лежсонь максомань
государственной бюджетной
стационарной учреждениясь

ул. Московская, 23, с. Больше Березники,
Большеберезниковский район, 431751

Тел./факс (83436) 2-31-99/2-31-80 E-mail: szn.berezpni@e-mordovia.ru

ОКПО 03159250, ОГРН 1021301575800,
ИНН/КПП 1304068676/130401001

06.04.2017г. № д17

На № _____ от _____

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по
Республике Мордовия


Отчет на предписание № 11-01-27-04 от 17.01.2017 г.

ГБСУ СОССЗН РМ «Большеберезниковский психоневрологический интернат» доводит до Вашего сведения, что на основании предписания №11-01-27-04 должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 17 января 2017 года к акту проверки №09, было предложено следующее:

1. Провести ремонт побудителя и дефлектора приточно-вытяжной вентиляции на крыше пищеблока с последующим контролем устранения децентрации осевого вентилятора и устранения эффекта постороннего шума и вибрации – выполнено.

2. Провести расчет необходимого количества и замену боковых пластиковых панелей в оконных проемах – производственных и вспомогательных цехах пищеблока – выполнено.

Директор



С.Б. Раздолькин

Т.А. Тренина

8(83436) 2-31-80

e-mail: szn.berezpni@e-mordovia.ru