

Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
ГКУ «Социальная защита населения по Ельниковскому району Республики Мордовия»
за II квартал 2024 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
III. Доступность услуг для инвалидов					
Автостоянка имеет разметку, но не соблюдается размер устранения специализированных расширенных парковочных мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. На стоянке зданий и сооружений для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (3,6 м вместо 2,4 м)	Проработать возможность в течение года выявленных нарушений доступности, в том числе используя нормы и требования Свода правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»		Цыбизова И.М. и.о. директора ГКУ «Социальная защита населения по Ельниковскому району РМ»	-Откорректирован размер разметки парковочного места для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	май 2024
Отсутствует или используется дублирование звуковой и информационной информации для слуху и зрению	Проработать возможность в течение года выявленных нарушений доступности, в том числе используя нормы и требования Свода правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп		Цыбизова И.М. и.о. директора ГКУ «Социальная защита населения по Ельниковскому району РМ»	-Информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также тактильные таблицы для людей с нарушением зрения	апрель 2024

	населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»		рельефно-точечного шрифта Брайля установлены при входе в Учреждение и перед входом во внутреннее помещение
--	--	--	--

И.о. директора



И.М. Цыбизова